

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 19/11/2014

Commune : ABZAC

Tournée ressources en eau n° : 2014-ABZAC-036-COUT

Représentants : Mairie N

Gestionnaire réseau O

C.I.S : COUTRAS

Autres services :

Matériel de Contrôle : Casomobile

N°	Type	Adresse	Débit maximum	Débit à 1 bar	Pression dynamique	Pression statique	Capacité	Codes Anomalies	Etat
1	PI100	RUE JEAN ACHARD	75	65	2,0	5,5		25	Disponible
2	PI100	RUE DU PETREAU	64	47	0,0	4,0		25	Disponible
3	PI100	RUE DU PETIT MOULIN	70	65	0,0	5,0			Disponible
4	PI100	RES CHAMP DES ARNAUDS	70	60	0,0	5,0		25 - 38 (1)	Disponible
5	PI70	RUE DU DOCTEUR TEXIER	40	35	2,0	4,0		25 - 38 (1)	Disponible
6	BI100	RUE DU DOCTEUR TEXIER	40	35	0,0	5,0		8 - 30	Débit faible
7	PI70	TRIPOTEAU	30	25	0,0	4,0			Disponible
8	PI100	GRAND SORILLON	35	15	0,0	3,0		30	Débit faible
9	PI100	PENAUD N 89	120	120	4,0	6,0			Disponible
10	PI100	RUE DES ARNAUDS	54	50	0,0	4,5		30	Débit faible
11	PI100	MAIRIE	62	42	0,0	5,0			Disponible
12	PI100	PENOT RD 1089	120	120	4,0	6,0		38 (1)	Disponible
16	PI100	LOT DES ARNAUDS	63	50	0,0	4,5			Disponible
17	R	LES FELLOUMEAUX					120		Disponible
18	Ra	SALLE DES FETES COTE PARKING					120	99 débit de réalimentation inconnu	Disponible
19	R	LOT CROIX DES HILAIRES VC 18					120		Disponible